

A Magyar Közlöny 80. számában megjelent a belügyminiszter 10/2017. (VI. 1.) BM rendelete az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosításai az alábbi táblázatban lettek összefoglalva.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről módosításáról (Hatálya: - 2017.06.15) (pirossal a megváltozó szövegrész)	30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről módosítása (Hatály: 2017.VI.16. -) (zölddel az új szövegrész)	Változások
1. § (1) A Ttv. 19. §-ának (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni.	1. § (1) A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.”	Módosító rendelkezés.
2. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. (2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.	2. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. (2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.	Módosító rendelkezés.
3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell: a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; e) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képzési követelményeket; g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait; h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait; i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet; j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősségét; k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.	3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell: a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat; c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; d) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását; e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képzési követelményeket; f) a munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait; g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait; h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet; i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősségét; j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képzését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képzés megnevezését, a kiállítás dátumát).	Módosító rendelkezés.

Munkavédelmi Kutató és Tanácsadó

Korlátolt felelősségű társaság

4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: a) b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre; c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat; d) kereskedelmi szálláshelyre; e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat; f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő; g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m²-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre. (2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell: a) a tűzjelzés módját; b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.); d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével. (3) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. (4) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (5) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.	4. § (1) A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt a) épületrészre, épületre, ha az aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál, ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik, b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagotöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő. (2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell: a) a tűzjelzés módját; b) a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját; c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.); d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a (2) bekezdés d) pontja szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a 3. § h) pontja szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével. (3) Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni. (4) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. (5) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni. (6) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.	Módosító rendelkezés.
---	--	------------------------------

4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módjait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja. (3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.	4/A. § (1) A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról. (2) A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit, b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, c) a tárolásra vonatkozó előírásokat, d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módjait, h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát. (2a) A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja. (3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.	Módosító rendelkezés.
	7. § E rendeletnek az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit - a 2. §-ban, a 4. § (4) és (5) bekezdésében, a 4/A. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével - a Módr1. hatálybalépését követően készített vagy módosított Tűzvédelmi Szabályzat vagy Tűzvédelmi Házirend esetében kell alkalmazni.	Kiegészítő rendelkezés.

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosításai az alábbi táblázatban lettek összefoglalva.

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosításáról (Hatálya: - 2017.06.15) <i>(pirossal a megváltozó szövegrész)</i>	A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet (Hatály: 2017.VI.16. -) <i>(zölddel az új szövegrész)</i>	Változások
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését, b) a berendezés megnevezését, jellegét, c) a létesítési engedély és a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, és e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását. (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a) létesítés esetén az 1. melléklet, b) használatbavétel esetén a 2. melléklet, c) megszüntetés esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt. (4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be, elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású ábrákkal. (5) A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, b) a berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő tűzvédelmi követelményeknek, c) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, vagy d) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.	(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését, b) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését, c) a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát, d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát és e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását. (3)4 Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy a 2. melléklet szerinti dokumentációt, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti dokumentációt, b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt, c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részeit tartalmazó dokumentációt, d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot és e) az eljárásért fizetendő illeték megfizetését vagy az illetékmentességet igazoló dokumentumot. (4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be, elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású ábrákkal. (5) A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.	Módosító rendelkezés.

2. § (1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza a) a berendezés megnevezését, jellegét, típusát, b) a védett építmény, építményrész megnevezését, helyét, c) a létesítési engedély megadása esetén ca) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, cb) a létesítési engedély hatályát, d) a használatbavételi engedély megadása esetén a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést, e) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.	2. § (1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza a) a berendezés megnevezését, b) a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, c) a berendezés létesítésének okát, d) a létesítési engedély megadása esetén da) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, db) a létesítési engedély hatályát, e) a használatbavételi engedély megadása esetén ea) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést, eb) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését, ec) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusát, f) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.	Módosító rendelkezés.
2. § (4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, a kivitelező, illetve az üzembehelyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított, c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított, d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon, vagy e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták. (5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a) a berendezés létesítését jogszabály írja elő, b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy c) a hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítésre okot adó körülmény fennáll.	2. § (4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított, c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított, d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon, e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy f) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre. (5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a) a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja, b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy c) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.	Módosító rendelkezés.
1. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma	1. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma	Rendelet melléklet tartalmát módosító rendelkezés.
2. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma	2. melléklet A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma	Rendelet melléklet tartalmát módosító rendelkezés.
3. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma	3. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma	Rendelet melléklet tartalmát módosító rendelkezés.
	4. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma	Kiegészítő rendelkezés.

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól módosításai az alábbi táblázatban lettek összefoglalva.

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól módosításáról (Hatálya: - 2017.06.15) (pirossal a megváltozó szövegrész)	47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól módosítása (Hatály: 2017.VI.16. -) (zölddel az új szövegrész)	Változások
1/A. § f) vizsgabizottság: a BM OKF főigazgatója által a BM OKF állományából kijelölt 3 , szakirányú végzettséggel rendelkező személyből álló bizottság;	1/A. § f) vizsgabizottság: a BM OKF főigazgatója által a BM OKF állományából kijelölt szakirányú végzettséggel rendelkező személyekből álló, háromtagú bizottság ;	Pontosító rendelkezés.
2. § (3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a vizsgabizonyítvány érvényességi ideje alatt a tevékenység megkezdését bejelentette.	2. § (3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a tevékenység megkezdését bejelentette.	Pontosító rendelkezés.
2. § (4) A BM OKF a vizsga időpontjáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a kérelmezőt .	2. § (4) A BM OKF a vizsga időpontjáról a vizsgára történő jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgára jelentkezőt .	Pontosító rendelkezés.
3. § A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó: a) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), b) lakóhelyét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail) , c) elérhetőségi címét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail cím) , d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését, e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét, f) tűzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét, g) foglalkozását, munkakörét, h) igazolását a 2. § (1) bekezdése vagy a 2. § (2) bekezdése szerinti feltételek teljesüléséről. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését is. (3) A vizsgajelentkezéshez csatolni kell: a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát), b) az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) szakterületenkénti befizetését igazoló bizonylatot, c) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítványt, vagy a tűzvédelmi hatóság adatigénylése iránti kérelmet.	3. § A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó: a) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), b) lakóhelyét, c) elérhetőségét, d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését, e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét, f) tűzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét, g) foglalkozását, munkakörét, h) igazolását a 2. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesüléséről, i) által folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését, j) a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát). (2) (3)	Módosító rendelkezés.
4. § (3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető.	4. § (3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető, a sikertelen vizsga időpontját követő 90 napon belül.	Módosító rendelkezés.

5. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen. (2) Az ismétlő vizsgára a 4. § (2)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. (3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a) a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat, b) a vizsgára jelentkezés iránti kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot, c) a tanfolyamszervező által kiállított igazolást tűzvédelmi szakértői továbbképzésen történő részvételről. (4) Ismétlő vizsgára történő jelentkezés esetén a Ttv. 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását a hatóságnak hatósági ellenőrzés lefolytatásával vagy a tűzvédelmi szakértő által benyújtott iratok alapján kötelező vizsgálnia. (5) A BM OKF az ismétlő vizsga időpontjáról a jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgázót.	5. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen. (2) Az ismétlő vizsgára a 2. § (4) bekezdését, valamint a 4. § (2)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. (3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell: a) a 3. § (1) bekezdés a)-c), g) és j) pontjában meghatározott adatokat, b) a 8. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás másolatát. (4) A tűzvédelmi szakértőnek a vizsgabizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejárta előtt legalább 30 nappal jelentkeznie kell az ismétlő vizsgára. (5)	Módosító rendelkezés.
7. § (1) A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha: a) a bizonyítványban meghatározott érvényességi időn belül a szakértő ismétlő vizsgára nem jelentkezett, b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be, d) a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek, e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti, f) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi. (2) A tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről a BM OKF határozatban dönt. (3) A BM OKF a szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről köteles értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.	7. § (1) A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha: a) a bizonyítvány érvényességi ideje alatt nem tett sikeres vizsgát, b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be, d) a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek, e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti, f) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi. (2) A tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről a BM OKF határozatban dönt. (3) A BM OKF a tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről határozatban dönt, és a döntésről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot, ha a szakértő szerepel az igazságügyi szakértők névjegyzékében.	Pontosító rendelkezés.
8. § (2) A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezetni és az általa készített - aláírt - szakértői vélemények egy másolati példányát 5 évig megőrizni. (3) A tűzvédelmi szakértő köteles a hatósági ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani.	8. § (2) A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, a 3. melléklet szerinti tartalommal, folyamatos sorszámozással ellátott, személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezetni, és az általa készített - aláírt - szakértői vélemények, tűzvédelmi dokumentációk egy-egy másolati példányát 5 évig megőrizni. (3) A tűzvédelmi szakértő köteles a hatósági ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa készített szakvéleményeket, dokumentációkat, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani.	Módosító rendelkezés.

Munkavédelmi Kutató és Tanácsadó

Korlátolt felelősségű társaság

11. § (2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli a sikeres szakértői vizsgáról szóló, érvényes bizonyítvány másolatát. (3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítványt csak abban az esetben kell mellékelni, ha a tűzvédelmi szakértő tevékenységi körét új tűzvédelmi szakterülettel bővíti, vagy a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítvány érvényességi ideje változott.	11. § (2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. (3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell bejelenteni.	Módosító rendelkezés.
15. § (3) A 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt képesítési követelményekkel nem, de érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy a szakértői engedély érvényességi idején belül akkor folytathatja tevékenységét, ha az 5. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket teljesíti. (4) Az 5. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt igazolást a 2015. január 1-jét követően indult eljárások során kell benyújtani.	15. § (3) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt képesítési követelményeket nem teljesítő, de érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező személy akkor folytathatja tevékenységét, ha a szakértői engedély érvényességi idején belül, a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen részt vett, és a szakterületének megfelelő sikeres vizsgát tett. (4)	Módosító rendelkezés.
15/A. § (3) A hatóság a 7. § (1) bekezdés b), d)-f) pontjában meghatározott feltételek mellett, a tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését és a szakértőt törli a szakértői névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül a szakértői vizsgára nem jelentkezett, illetve ha az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be. (4) A tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a BM OKF határozatban dönt, és köteles erről értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.	15/A. § (3) A hatóság a 7. § (1) bekezdés b), d)-f) pontjában meghatározott feltételeken túl a tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését, és a szakértőt törli a szakértői névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyében meghatározott érvényességi időn belül sikeres szakértői vizsgát nem tett, vagy ha az engedélyében szereplő adatainak megváltozását felhívásra ismételten nem jelentette be. (4)	Módosító rendelkezés.
	3. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez Szakértői nyilvántartás tartalma 1. a megbízás tárgya, 2. a megbízó megnevezése, 3. a megbízás keltének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével), 4. a szakértői véleménynek, tűzvédelmi dokumentációnak a megbízó részére történő átadásának időpontja (év, hónap, nap megjelölésével) és módja, 5. a megbízás egyedi azonosítója.	Melléklettel kiegészítő rendelkezés.